

朔州市朔城区住房和城乡建设局

朔城区第九届人民代表大会三次会议张旭芳代表 建议的答复

张旭芳代表：

您好！您提出的“关于提升城市供水系统的建议”，我局已收悉，现答复如下：

接您建议后，我局高度重视，立即就此建议件通知市城发供水有限公司，要求对提升城市供水系统问题进行原因分析，研究解决办法。

我市主城区范围内的供水任务主要由一、二、三水厂共同负责完成，三个水厂设计供水能力总计 5.8 万吨/日，目前每天实际供水量已超过 6 万吨，处在超负荷运行状态。但由于一水厂水源水位连年下降，地下采水量严重减少，导致一水厂的二级加压系统不得不在用水高峰时段停下泵来蓄水补充，造成一水厂供水区域（包括老城区域）部分片区的供水管网阶段性水压不足，水量减少，尤其在节假日，供暖期间及夏季用水高峰时段大面积缺水或间断性无水已成为普遍现象，严重影响用户正常用水。

近年来随着城市的发展和居住人口的增加，特别是城区南部片区建起若干高层楼房，且入住率越来越高，因而用水量自然增加。但主城区范围内已近十多年未建设新水厂或增加新水源，现有水厂及水源的供水量已远远不能满足连年递增的用水量需求。

市城发供水有限公司近期组织相关部门人员对继续调高供水压力进行了可行性分析，并将一水厂、二水厂的出厂压力再次

进行了提升。目前通过回访和从用户反馈情况来看，一些小区水压不足问题已基本得到解决。但在用水高峰期或节假日用水高峰时段可能仍会出现水压减小及水量减少的问题，鉴于以上实际情况，建议用户在现阶段合理安排用水时段，尽可能在水压较足的时候接水储备，以减少因用水问题给大家带来的诸多不便。

市城发供水有限公司一直都在积极想办法研究解决城区严重缺水的问题，已向主管单位多次反映并上报了解决实施方案，目前政府正在开始计划预新建水厂和增加新水源来满足用水供需矛盾。

感谢您对住建工作的关心、理解和支持，并欢迎您今后提出更多的宝贵意见。

领导签名：刘屹东

承办人签名：任子凡

联系电话：2022499

